

Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego

KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych

Interpretacja postanowień PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne - Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Treść zapytania

Czy jeden stos gaśniczy danej wielkości (np. 21A) można gasić tylko jedną gaśnicą? W procedurze badawczej wg I.2.3 określony jest tylko maksymalny czas gaszenia, który wynosi 5 lub 7 minut.

Czy w tym czasie można użyć tylko jednej gaśnicy czy wielu gaśnic o różnym napełnieniu?

Treść odpowiedzi

Pożar testowy grupy A, zgodnie z 6.4.2 Tablica 3, Załącznik I (I.2.3), a mianowicie pożar wielkości 21A, powinien zostać ugaszony jedną gaśnicą o dopuszczalnym nominalnym ładunku: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg.

Zgodnie z I.2.3 czas gaszenia pożaru testowego określony jest jako czas całkowitego rozładowania gaśnicy (nie gaśnic) lub jako czas całkowitego ugaszenia pożaru testowego.