

Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa

Interpretacja postanowień PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną

Treść zapytania

W normie używa się zwrotów „jednostka użytkownika”, „jednostka rozliczeniowa”, a nie ma informacji o budynku czy mieszkaniu. Jaka liczba jednostek użytkownika wyposażonych w podzielniki może być rozliczana wg odczytu jednego ciepłomierza?

Treść odpowiedzi

Norma w rozdziale 3.4 definiuje „jednostkę użytkownika” jako mieszkanie, biuro, lokal użytkowy itp. oraz „jednostkę rozliczeniową” w rozdziale 3.5 jako zbiór jednostek użytkownika podłączonych do wspólnej instalacji centralnego ogrzewania.

Norma nie podaje granicznej liczby jednostek użytkownika w jednostce rozliczeniowej.