

Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie

Interpretacja postanowień PN- ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie -
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Treść zapytania

Od jakiej wysokości pomieszczenia jest liczona powierzchnia użytkowa?

Treść odpowiedzi

W PN-ISO 9836:2015-12 nie wprowadzono redukcji powierzchni w zależności od wysokości pomieszczenia. Powierzchnie pomieszczeń o różnych wysokościach powinny być wykazane oddzielnie (p.5.1.3.3).