

## **Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych**

### **KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie**

#### **Interpretacja postanowień PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych**

##### **Treść zapytania**

Czy powierzchnię pod podciągami w pomieszczeniu otwartym oraz powierzchnię otworu w ścianie oddzielającej dwa pomieszczenia można zaliczyć do powierzchni użytkowej lokalu?

##### **Treść odpowiedzi**

Powierzchnie przejść drzwiowych, otworów okiennych, wnęk i nisz w stałych przegrodach budowlanych zaliczamy do powierzchni konstrukcji.

Jeśli podciąg nie stanowi nadproża otworu drzwiowego, a jedynie lokalnie obniża nieco wysokość pomieszczenia, powierzchnia pod nim należy do powierzchni użytkowej.